

Certificato di conformità

D. M. 16 febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0)
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno
UNI EN 14785:2006

Produttore: EDILVALLI ARREDI S.R.L.
Via Oselin
33047 Remanzacco (UD)
Italia

Apparecchio: TABLET - CRISTY

Tipologia di apparecchio: Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno.

Data ricevimento: 08 Ottobre 2018

Data inizio prove: 09 Ottobre 2018

Data fine prove: 16 Ottobre 2018

Laboratorio di prova: ACTECO SRL
via Amman, 41
33084 Cordenons (PN)
Italy

Data di emissione: 14 Novembre 2018

Responsabile del laboratorio
Dr.ssa Claudia Marcuzzi

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente al campione provato.
Questo rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, senza autorizzazione del laboratorio.

Pag. 1 / 2

Descrizione dell'apparecchio

Combustibile		Pellet di legno	
Carico di combustibile	kg/h	2,0	
Potenza nominale	kW	8,5	
CO 13% O ₂	mg/m ³	120	
Rendimento	%	85,2	
Temperatura dei fumi	°C	216	
Tiraggio	Pa	11,8	
Portata dei fumi	g/s	6,9	
Distanza minima dai materiali combustibili	Posteriore Fianchi	60 mm 100 mm	

Confronto delle emissioni con i limiti stabilito dal D.M. 16 febbraio 2016

	valore misurato / calcolato alla potenza termica nominale (riferito al 13% O ₂)	LIMITE
rendimento (%)	85,2	>85
CO (mg/Nm ³)	120	360
Polveri (mg/Nm ³)	23,5	30

La stufa a pellet sopra descritta presenta i requisiti specificati nella precedente tabella e previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Energia Termico 2.0).

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto del presente Certificato sono contenuti nei Rapporti di prova 1880-CPR-053-18 e 1880-CPR-053-001-18 datati 13 Novembre 2018 e 1880-CPR-053-002-18 datato 14 Novembre 2018.